

THÔNG BÁO

V/v mời chào giá Gói thầu sửa chữa và bảo dưỡng máy lạnh
tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành.

Kính gửi: Các đơn vị/ nhà cung cấp.

Căn cứ kế hoạch mua sắm thường xuyên năm 2026, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành trân trọng kính mời các đơn vị/ nhà cung cấp có đủ năng lực pháp lý tham gia chào thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu sửa chữa và bảo dưỡng máy lạnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ MỜI CHÀO GIÁ:

1. Tên đơn vị mời chào giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành.
 - Địa chỉ: Số 01, Đường Lý Thái Tổ, khu phố Phước Hải, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.
2. Nội dung gói thầu:
 - Tên gói thầu: Gói thầu sửa chữa và bảo dưỡng máy lạnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành
 - Hình thức lựa chọn : Chỉ định thầu rút gọn.
 - Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến 31/12/2026.
 - Hợp đồng trọn gói theo đơn giá trúng thầu cố định.
3. Hồ sơ các đơn vị/nhà cung cấp tham gia báo giá bao gồm:
 - Hồ sơ năng lực: Giấy phép kinh doanh; Cam kết tiến độ sửa chữa và bảo dưỡng mới 100%, đúng quy cách, đảm bảo chất lượng và kinh nghiệm cung ứng bảo dưỡng.
4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
 - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 23/9/2026.
 - Địa điểm nhận hồ sơ:
 - + Nhận bằng giấy: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành. Địa chỉ: Số 01, đường Lý Thái Tổ, khu phố Phước Hải, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.

- + Tiếp nhận file mềm qua địa chỉ email: benhvienlongthanh.dn@gmail.com
- + Tiếp nhận qua cổng thông tin đấu thầu quốc gia.

* Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời gian nêu trên không hợp lệ và không được tiếp nhận để xem xét.

5. Thông tin liên hệ và chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện ĐKKV Long Thành
- Số điện thoại: 02513.546.434 Email: benhvienlongthanh.dn@gmail.com

6. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23/9/2026.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ:

1. Danh mục các hạng mục gói thầu:

Stt	Tên hàng	Nội dung thực hiện	Đvt	Số lượng
1	Hàn dàn nóng	- Kiểm tra, xác định vị trí rò rỉ; tháo lắp các chi tiết cần thiết; hàn khắc phục vị trí nứt, thủng hoặc rò rỉ trên dàn nóng - Thử kín bằng khí nitơ, kiểm tra độ kín sau hàn; hút chân không, nạp bổ sung gas (nếu phát sinh theo khối lượng thực tế), chạy thử và kiểm tra khả năng vận hành ổn định của hệ thống	Cái	3
2	Hàn đường ống đồng	- Kiểm tra vị trí rò rỉ, hàn khắc phục hoặc hàn nối đường ống đồng, thử kín bằng khí nitơ, hút chân không (nếu cần) - Kiểm tra độ kín và vận hành thử, đảm bảo hệ thống không rò rỉ và hoạt động bình thường.	Bộ	3
3	Rò mốt	- Hãng sản xuất: Aqua / Mitsubishi - Xuất xứ: Trung Quốc	Cái	3
4	Sạc gas máy lạnh R22	Sạc bổ sung gas R22 cho máy lạnh, kiểm tra áp suất, rò rỉ và vận hành thử, đảm bảo máy hoạt động ổn định và đạt hiệu quả làm lạnh	Cái	10
5	Sửa bo máy lạnh	Kiểm tra, sửa chữa bo mạch điều khiển máy lạnh; hàn, thay thế linh kiện hư hỏng (nếu cần), lắp đặt, chạy thử và kiểm tra hoạt động, đảm bảo máy vận hành ổn định.	Cái	5
6	Tháo/lắp máy lạnh	- Tháo dỡ, vận chuyển trong phạm vi công trình và lắp đặt lại máy lạnh; kết nối đường ống đồng, dây điện, ống thoát nước, kiểm tra, chạy thử và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. - Đã bao gồm: công tháo lắp, chạy thử. - Chưa bao gồm (nếu có): vật tư mới như ống đồng, dây điện, ống thoát nước, giá đỡ, gas bổ sung, khoan đục hoặc thi công đường ống mới.	Bộ	7
7	Tháo máy lạnh đã hư hỏng	Tháo máy lạnh đã hư hỏng, bao gồm dàn lạnh, dàn nóng và các phụ kiện liên quan; thu dọn vật tư, vệ sinh khu vực sau khi tháo dỡ.	Cái	7

Stt	Tên hàng	Nội dung thực hiện	Đvt	Số lượng
8	Sửa chữa Block 2Hp, Gas R22	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của block (máy nén), xác định nguyên nhân hư hỏng - Thực hiện sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết cần thiết, hút chân không, nạp bổ sung hoặc nạp mới môi chất lạnh R22 theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra áp suất, dòng điện, khả năng làm lạnh - Vận hành thử để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đạt hiệu suất yêu cầu.	Cái	7
9	Sửa chữa Block 1.5Hp GasR22	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của block (máy nén), xác định nguyên nhân hư hỏng - Thực hiện sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết cần thiết, hút chân không, nạp bổ sung hoặc nạp mới môi chất lạnh R22 theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra áp suất, dòng điện, khả năng làm lạnh - Vận hành thử để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đạt hiệu suất yêu cầu	Cái	7
10	Sửa chữa Block 1Hp GasR22	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của block (máy nén), xác định nguyên nhân hư hỏng - Thực hiện sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết cần thiết, hút chân không, nạp bổ sung hoặc nạp mới môi chất lạnh R22 theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra áp suất, dòng điện, khả năng làm lạnh - Vận hành thử để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đạt hiệu suất yêu cầu	Cái	7
11	Thay bộ rơ le Blook	- Tên vật tư: Bộ rơ le block (rơ le khởi động và rơ le bảo vệ, nếu gồm cả hai). - Tương thích: 1.5HP - Xuất xứ/Hãng sản xuất: Trung Quốc / Aqua, Mitsubishi - Tình trạng: Mới 100%. - Thay bộ rơ le block máy lạnh mới, đúng chủng loại và thông số kỹ thuật; lắp đặt, kiểm tra hoạt động và chạy thử, đảm bảo máy vận hành ổn định.	Bộ	5
12	Thay bộ xả đá tủ lạnh	Thay bộ xả đá tủ lạnh mới, đúng chủng loại và thông số kỹ thuật; lắp đặt, kiểm tra hoạt động, chạy thử và đảm bảo hệ thống xả đá vận hành bình thường.	Cái	5
13	Thay cao su chân lốc	- Vật tư: Cao su chân lốc mới 100%. - Quy cách: Phù hợp với model máy nén hiện hữu. - Bao gồm: Công tháo lắp, căn chỉnh và chạy thử sau khi thay thế.	Bộ	10
14	Thay dàn lạnh 1Hp	- Công suất: 1HP (9.000 BTU/h). - Hãng sản xuất: Theo hiện trạng - Model: Aqua, Mitsubishi.	Cái	7

Stt	Tên hàng	Nội dung thực hiện	Đvt	Số lượng
		- Xuất xứ: Trung Quốc - Tình trạng: Mới 100%. - Thay dàn lạnh máy lạnh công suất 1HP, đúng chủng loại và tương thích với hệ thống hiện hữu; lắp đặt, đấu nối, kiểm tra, chạy thử và đảm bảo thiết bị vận hành ổn định.		
16	Thay khởi động từ	- Loại: Khởi động từ (Contactor). - Thông số: Dòng định mức (A), số cực (2P/3P/4P), điện áp cuộn hút (220VAC/380VAC...). - Hãng sản xuất: Mitsubishi - Xuất xứ: Trung Quốc. - Tình trạng: Mới 100%. - Thay khởi động từ mới, đúng chủng loại và thông số kỹ thuật; đấu nối, kiểm tra hoạt động, chạy thử và đảm bảo thiết bị vận hành ổn định.	Cái	7
17	Thay quạt dàn lạnh	- Quạt dàn lạnh (mô tơ quạt hoặc cánh quạt, tùy hạng mục thay thế). - Hãng sản xuất: Mitsubishi - Xuất xứ: Trung Quốc. - Tình trạng: Mới 100%. - Thay quạt dàn lạnh mới, đúng chủng loại và thông số kỹ thuật; lắp đặt, đấu nối, chạy thử và kiểm tra hoạt động, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định.	Cái	7
18	Thay tụ Block	- Tụ block (tụ khởi động hoặc tụ ngâm). - Thông số: Điện dung (μF), điện áp định mức (VAC). - Hãng sản xuất: - Xuất xứ: Trung Quốc - Tình trạng: Mới 100%. - Thay tụ block mới, đúng chủng loại và thông số kỹ thuật; đấu nối, kiểm tra hoạt động, chạy thử và đảm bảo máy nén vận hành ổn định.	Cái	7
19	Vệ sinh máy lạnh	- Vệ sinh dàn lạnh và dàn nóng. - Vệ sinh lưới lọc, quạt và máng hứng nước ngưng. - Thông ống thoát nước ngưng. - Kiểm tra nguồn điện, dòng điện và khả năng làm lạnh. - Chạy thử sau khi vệ sinh.	Bộ	20
20	Sạc gas máy lạnh R32,R410	- Sạc bổ sung gas máy lạnh R32/R410A, kiểm tra áp suất, độ kín hệ thống và chạy thử, đảm bảo máy hoạt động ổn định, đạt hiệu quả làm lạnh theo yêu cầu kỹ thuật	Bộ	20
21	Thay Block 2Hp, Gas R32	- Block (máy nén) điều hòa 2HP. - Công suất: 2HP. - Loại gas: R32. - Hãng sản xuất: Casper	Cái	7

Stt	Tên hàng	Nội dung thực hiện	Đvt	Số lượng
		- Xuất xứ: Trung Quốc - Thay block máy nén điều hòa công suất 2HP, sử dụng gas R32, hàng mới 100%, chính hãng, đúng công suất và tương thích với dàn nóng hiện hữu, xuất xứ rõ ràng (CO/CQ nếu có), bảo hành tối thiểu 12 tháng		
22	Thay Block 1.5Hp GasR32	- Block (máy nén) điều hòa 1.5HP. - Công suất: 1.5HP. - Loại gas: R32. - Hãng sản xuất: Aqua/ Casper - Xuất xứ: Trung Quốc - Thay block máy nén điều hòa công suất 2HP, sử dụng gas R32, hàng mới 100%, chính hãng, đúng công suất và tương thích với dàn nóng hiện hữu, xuất xứ rõ ràng (CO/CQ nếu có), bảo hành tối thiểu 12 tháng	Cái	7
23	Thay Block 1Hp GasR32	- Block (máy nén) điều hòa 2HP. - Công suất: 2HP. - Loại gas: R32. - Hãng sản xuất: Aqua - Xuất xứ: Trung Quốc - Thay block máy nén điều hòa công suất 2HP, sử dụng gas R32, hàng mới 100%, chính hãng, đúng công suất và tương thích với dàn nóng hiện hữu, xuất xứ rõ ràng (CO/CQ nếu có), bảo hành tối thiểu 12 tháng	Cái	7

- Báo giá được xem là hợp lệ khi có đủ thông tin và chữ ký đầy đủ của đơn vị/ nhà cung cấp.

* Lưu ý: Nhà thầu nộp báo giá theo Mẫu báo giá đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, yêu cầu về vận chuyển, cung cấp:

- Địa điểm cung cấp: tại Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, Số 01, Đường Lý Thái Tổ, khu phố Phước Hải, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.

- Yêu cầu về sửa chữa và bảo dưỡng: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành theo các yêu cầu sau:

+ Đảm bảo về thời gian: 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của bên sửa chữa bằng văn bản. Riêng đối với hạng mục có yêu cầu dừng đột xuất cho cấp cứu, chống dịch,... bắt buộc thực hiện không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại.

+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp, hỏng, vỡ... trong quá trình vận chuyển do nhà thầu chịu trách nhiệm.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).

- Việc thanh toán hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Khi thanh toán theo các thỏa thuận trong hợp đồng các bên không phải ký phụ lục hợp đồng trừ trường hợp bổ sung công việc phát sinh hoặc có sự thay đổi khác biệt với nội dung công việc trong hợp đồng.

- Số lần thanh toán: Thanh toán một lần theo biên bản nghiệm thu của lần sửa chữa nghiệm thu. (số lượng hạng mục và giá trị theo đơn giá trúng thầu).

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày sau khi sửa chữa được bàn giao nghiệm thu, xuất trình đầy đủ chứng từ thanh toán:

+ Biên bản bàn giao, nghiệm thu.

+ Biên bản thanh lý hợp đồng (khi kết thúc hợp đồng).

+ Hóa đơn tài chính hợp lệ.

+ Phụ lục 08a theo quy định.

+ Các tài liệu khác có liên quan đến hạng mục.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các đơn vị/ nhà cung cấp tại Việt Nam.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công thông tin Bệnh viện ĐKKV Long Thành;
- Công thông tin đấu thầu Quốc gia;
- Ban giám đốc;
- Lưu: VT.



BS. CKII Nguyễn Đình Hùng

Mẫu báo giá



TÊN ĐƠN VỊ
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Số:
★V/v báo giá gói thầu.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG THÀNH

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số của Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Long Thành, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho các hạng mục:

Stt	Danh mục	Nội dung thực hiện	Đvt	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Tên hạng mục A					
2	Tên hạng mục B					

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày [ghi cụ thể số ngày theo yêu cầu hiệu lực báo giá của bên mời chào giá], kể từ ngày tháng năm 2026 [ghi ngày tháng năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 6 Mục I Thông báo mời chào giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Thực hiện cam kết theo yêu cầu tại khoản 3 Mục I Thông báo mời chào giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.
- Giá trị của các hạng mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

